

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220706-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

### OBI:

Nachbarn haben sich beim Umweltamt beschwert, dass angeblich die Lüftungs-Anlage nachts durchläuft.  
Recherche läuft weiter.

### Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

### JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

### BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

### Takko:

Heute, mittlere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

### DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

### Kaufland:

Fahrrad-Ständer am Personaleingang wurde von Unbekannt abgebaut und bei Seite gestellt.

Tür-Schleier in der Mall pfeift nicht mehr. Habe aber keine Info, ob zwischenzeitlich ein Gewerk vor Ort war.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

### BMA:

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
06.07.2022	12:05	20:45	Bernd Schnädelbach
06.07.2022			

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach vertritt EPSILON GmbH & Co. KG  
Rödelstraße 39, 63322 Rödermark

Kunde bestätigt Ausführung