

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220915-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Termin mit Herr Eisenacher von der Fa. Aumüller zur Aufnahme der dringsten Mängeln an allen 3 Sprinkler-Anlagen.

OBI:

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum klingt sehr ungesund. Die metallischen Geräusche lassen ein stark ausgeschlagenen Lager vermuten.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Der Luftstrom in großen Teilen des Verkaufsraums wird von den Mitarbeitern als zu KALT empfunden, ein kleiner Bereich, hinten links bei den Kinderschuhen, bläfft es warme Luft.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Wieder einmal ist während eines starken Regens viel Wasser am Anschluss des Vordaches in den Eingang eingedrungen. Die Eingangstür ließ sich über Stunden hinweg nicht mehr schließen.

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Fahrrad-Ständer wurde noch immer nicht um ein Modul ergänzt.

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Kaufland:

Metzger Zeiss: Lüftungsanlage meldet weiterhin Störung auf Stufe 1 & 2. SSM-Hupe aus blinkt durchgehend.

Wieder SSW durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.
Menge Einheit Material

BMA: Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.09.2022	07:55	16:00	Bernd Schnädelbach
15.09.2022			

64705
Schädelbach
Bernd Schnädelbach
Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
Ober-Rodener Straße 35, 74172 Neckarsulm