

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220921-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Fa. Vaupel hat den Notstrom-Diesel und die Notbeleuchtungs-Anlagen gewartet. Durch ein Störereignis wurde hervorgebracht, dass im Kassenraum eine unzulässige Verkabelung zur NA neu geschaffen wurde.

OBI:

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum klingt weiterhin sehr ungesund.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Der Luftstrom in großen Teilen des Verkaufsraums wird von den Mitarbeitern als zu KALT empfunden, ein kleiner Bereich, hinten links bei den Kinderschuhen, blässt es warme Luft.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Wieder einmal ist während eines starken Regens viel Wasser am Anschluss des Vordaches in den Eingang eingedrungen. Die Eingangstür ließ sich über Stunden hinweg nicht mehr schließen.

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Fahrrad-Ständer wurde noch immer nicht um ein Modul ergänzt.

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Kaufland:

Metzger Zeiss: Lüftungsanlage meldet weiterhin Störung auf Stufe 1 & 2. SSM-Hupe aus blinkt durchgehend.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
21.09.2022			Bernd Schnädelbach
21.09.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung