

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20221005-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

### OBI:

Am Sa. Keller mit Sprinkler-Raum erneut überflutet und die Hebe-Anlage hat wieder versagt.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum klingt weiterhin sehr ungesund.

### Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

### JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

### Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

### DM-Markt:

Fahrrad-Ständer wurde noch immer nicht um ein Modul ergänzt.

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

### Kaufland:

Metzger Zeiss: Lüftungsanlage meldet weiterhin Störung auf Stufe 1 & 2. SSM-Hupe aus blinkt durchgehend.

Lüftungs-Anlage vom Bäcker Schäfer weiterhin defekt. Der Keilriem ist gerissen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
05.10.2022	12:15	20:00	Bernd Schnädelbach
05.10.2022			

*Schnädelbach* 05.10.2022  
Bernd Schnädelbach  
und ich kann die bestätigt Ausführung