

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20221013-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum klingt weiterhin sehr ungesund.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert. Netzteil Meldegruppen 14 - 17 durch Fa. STL bis zur Reparatur abgemeldet.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Kaufland:

Metzger Zeiss: Lüftungsanlage meldet weiterhin Störung auf Stufe 1 & 2. SSM-Hupe aus blinkt durchgehend.

Lüftungs-Anlage vom Bäcker Schäfer weiterhin defekt. Der Keilriem ist gerissen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.10.2022	12:10	19:58	Bernd Schnädelbach
13.10.2022			

Anschrift der Firma:
Kaufland Rödermark,
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17/
63322 Rödermark
Telefon: 0 60 74 / 40 78 10
Telefax: 0 60 74 / 40 78 11-19
Firma Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
Rödelstraße 35, 74172 Neckarsulm

64705
Schädelbach

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung