

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20221019-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

### OBI:

Mindestens 3 Automatiktüren sind defekt, eine Beschädigung seitens OBI.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum klingt weiterhin arg ungesund und wird schlimmer.

### Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

### JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert. Netzteil Meldegruppen 14 - 17 durch Fa. STL bis zur Reparatur abgemeldet.

### Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

### DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

### Kaufland:

Fluchttunnel muss geräumt werden. Defekte Fluchtwegsbeleuchtungen müssen getauscht werden.

Metzger Zeiss: Lüftungsanlage meldet weiterhin Störung auf Stufe 1 & 2. SSM-Hupe aus blinkt durchgehend.

Lüftungs-Anlage vom Bäcker Schäfer meldet auch weiterhin defekt, obwohl Herr Pickhardt vor Ort war.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:		Anschrift der Firma: Kaufland Rödermark, Ober-Rodener Straße 13-15 und 17, 63322 Rödermark
19.10.2022	12:00	20:00	Bernd Schnädelbach		Telefon 06104/767810 Firma Kaufland Vertrieb Eppen-Ottendorf Höfestraße 15, 74172 Neckargemünd
19.10.2022					Kunde bestätigt Ausführung