

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20221019-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Mindestens 3 Automatiktüren sind defekt, eine Beschädigung seitens OBI.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum klingt weiterhin arg ungesund und wird schlimmer.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert. Netzteil Meldegruppen 14 - 17 durch Fa. STL bis zur Reparatur abgemeldet.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Kaufland:

Fluchtunnel muss geräumt werden. Defekte Fluchtwegsbeleuchtungen müssen getauscht werden.

Metzger Zeiss: Lüftungsanlage meldet weiterhin Störung auf Stufe 1 & 2. SSM-Hupe aus blinkt durchgehend.

Lüftungs-Anlage vom Bäcker Schäfer meldet auch weiterhin defekt, obwohl Herr Pickhardt vor Ort war.

| Menge / Einheit | Material |
|-----------------|----------|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | |
|------------|------|------|--------------------|
| Datum: | von: | bis: | Monteur: |
| 19.10.2022 | | | Bernd Schnädelbach |
| 19.10.2022 | | | |

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung