

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20221026-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests mit Strömungswächter

Stadtwerke Offenbach: Müll-Container wurde vergangene Woche nicht geleert. Mit dem zuständigen Disponenten das Problem telefonisch geklärt. Container wird morgen geleert.

### OBI:

Heizung ist ausgeschaltet

### Deichmann:

Weiter Störungen an der Lüftungs-Anlage.

### JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

### Takko:

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum und kommt inzwischen im 1. Drittel des Verkaufsraums an.

### DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

### Kaufland:

Störung an Heizungsanlage. Starter für Gas-Brenner zurückgesetzt.

Termin mit ALBA-Haustechnik Kunden-WC Herren. Pissoirs tropfen am Abfluss.

Die Lüftungs-Anlagen vom Metzger Zeiss und vom Bäcker Schäfer sind weiterhin defekt.

Heizung: Wasserstand zu niedrig und Wasserlache vor dem Kessel. Wartung steht an.

Soll ich das Wasser auffüllen ?

Wartung Wasserkessel ist überfällig.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
26.10.2022	11:00	18:30	Bernd Schnädelbach
26.10.2022			

Bernd Schnädelbach

Anschrift der Firma:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Kunde bestätigt Ausführung  
Telefax 0 60 71 743 78 11 19