

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20221102-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH



Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Die 3 Automatiktüren wurden heute wieder in Stand gesetzt.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum klingt weiterhin arg ungesund und wird schlimmer.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum wurde heute von Fa. Aumüller beseitigt.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert. Netzteil Meldegruppen 14 - 17 durch Fa. STL bis zur Reparatur abgemeldet.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Kaufland:

Metzger Zeiss und Bäcker Schäfer: Beide Lüftungsanlagen wurden von der WISAG Mannheim, die eigentlich zur Wartung vor Ort waren, final repariert.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
02.11.2022	08:15	17:05	Bernd Schnädelbach
02.11.2022			

Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung