

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20221102-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



## Leistungsorte:

- Aussenanlage**
- Deichmann SE Schuhe**
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG**
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG**
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG**
- Takko ModeMarkt GmbH**
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

### OBI:

Die 3 Automatiktüren wurden heute wieder in Stand gesetzt.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum klingt weiterhin arg ungesund und wird schlimmer.

### Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

### JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum wurde heute von Fa. Aumüller beseitigt.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert. Netzteil Meldegruppen 14 - 17 durch Fa. STL bis zur Reparatur abgemeldet.

### Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

### DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

### Kaufland:

Metzger Zeiss und Bäcker Schäfer: Beide Lüftungsanlagen wurden von der WISAG Mannheim, die eigentlich zur Wartung vor Ort waren, final repariert.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
02.11.2022			Bernd Schnädelbach
02.11.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung