

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20221109-2

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

## OBI:

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum klingt weiterhin arg ungesund und wird schlimmer.

## Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

## JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert. Netzteil Meldegruppen 14 - 17 durch Fa. STL bis zur Reparatur abgemeldet.

## Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

## DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

## Kaufland:

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.11.2022			Bernd Schnädelbach
09.11.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung