

# **Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst**



Arbeitsschein-Nr. 20221124-1

### **Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

### **Leistungsorte:**

- Aussenanlage
  - Deichmann SE Schuhe
  - Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
  - Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
  - OBI GmbH & Co. Deutschland KG
  - Takko ModeMarkt GmbH

### **Art der Arbeiten:**

#### Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBJ

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum klingt weiterhin arg ungesund und wird schlimmer.

Deichmann

Stromzähler abgelesen.

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Protokoll-Buch hat nur noch wenige freie Seiten.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert. Netzteil Meldegruppen 14 - 17 durch Fa. STL bis zur Reparatur abgemeldet

Takkot

Weiter starke Geruchshbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft

### Kaufland:

Wasser-Zähler-Tausch durch die Stadtwerke für Sonntag, den 04.12.2022 09:00 Uhr abgestimmt

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.