

## **Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst**



Arbeitsschein-Nr. 20221215-1

### Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

### **Leistungsorte:**

- Aussenanlage
  - Deichmann SE Schuhe
  - Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
  - Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
  - OBI GmbH & Co. Deutschland KG
  - Takko ModeMarkt GmbH
  - 
  -

### Art der Arbeiten:

### Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Am Werbe-Pylon sind wieder 2 der oberen Leuchten dunkel. Soweit ich erinnern kann, wurden die erst dieses oder letztes Jahr getauscht. Es könnte also sein, dass da noch Garantie drauf ist.

QBI

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum wieder ruhig. Entweder wurde er zwischenzeitlich repariert oder er ist jetzt ganz kaputt.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

#### JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert. Netzteil Meldegruppen 14 - 17 durch Fa. STL bis zur Reparatur abgemeldet.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

## DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Kaufland

Der Drucker der BMA ist defekt. STL hat ihn scheinbar nicht reparieren können.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

Manometer am Tank an der Wasserleitung ist defekt.

Diese Woche leicht erhöhter Wasserverlust im Tank.

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.12.2022	12:00	20:08	Bernd Schnädelbach
15.12.2022			

Firma Kautland Vertrieb Epsilon GmbH & Co KG  
D-74172 Neckarsulm

Röntgenfoto 35, 172 NICKEN

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung