


Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20221219-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
 - Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
 -

Art der Arbeiten:

Trocken-Anlage Kaufland:

Entwässerungs-Zylinder wegen Frost geplatzt.

Techniker von der Fa. Aumüller betreuen und die BMA ab- bzw. wieder anmelden.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
19.12.2022	15:30	18:30	Bernd Schnädelbach
19.12.2022			

		Abschnitt der Filiale Kaufhaus Pöhlmann, Ober-Kreuzer-Straße 13, 15 und 17 3300 Münster Telefon 02 11 / 40 78 10
Bernd Schnädelbach Kunde bestätigt Ausführung		
<small>Wirtschaftsverband Epoxid GmbH & Co. KG Bielefeld 6, D-3300 Bielefeld</small>		