

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20221219-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- _____

Art der Arbeiten:

Trocken-Anlage Kaufland:

Entwässerungs-Zylinder wegen Frost geplatzt.

Techniker von der Fa. Aumüller betreuen und die BMA ab- bzw. wieder an-melden.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
19.12.2022			Bernd Schnädelbach
19.12.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung