

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20230222-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

2 Störmeldungen des Hauptmelders an der BMA am 16. & 17.02. Aktuell keine mehr anliegend.

Wartung Brandschutztüren sein ca. 1,5 Jahren überfällig.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat nicht ausgelöst. Zuleitung zur Glocke ist undicht.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum wieder ruhig. Entweder wurde er zwischenzeitlich repariert oder er ist jetzt ganz kaputt.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK (Dänisches Bettenlager):

20:00 Uhr Termin mit Elektriker M. Übelacker wegen Beleuchtung Werbe-Tafel.

Automatik-Tür Kunden-Eingang defekt. Sperrt Kunden ein.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht. BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

Kaufland: Wartung Wasser-Tank überfällig !!!

Wasserhahn im Reinigungsraum defekt.

Erhebliche feuchte Flächen im Sprinkler-Kanal, was auf Undichtigkeiten schließen lässt.

Der Drucker der BMA ist weiter defekt.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

Manometer am Tank an der Wasserleitung ist defekt.

Diese Woche leicht erhöhter Wasserverlust im Tank.

Menge / Einheit Material

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
22.02.2023	11.10	20:30	Bernd Schnädelbach
22.02.2023			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark,
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17,
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 70 70-10
Telefax 0 60 74 70 70-10
Firm-B Kaufland Vertrieb Epillon GmbH & Co KG
Bötelstraße 35, 74172 Neckarsulm

Schnädelbach

Handaufzeichnung