

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20230301-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests mit Strömungswächter

OBI:

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat nicht ausgelöst.

Deichmann:

Weiter Störungen an der Lüftungs-Anlage.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum und kommt inzwischen im 1. Drittel des Verkaufsraums an.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

Kaufland:

12:00 Termin: Herren Sonntag / Demel, Fa. Elektro Ehinger und Herr Jackelen, wegen Medien-Trennung der Parkplatz-Beleuchtung, Werbe-Pylon und Werbung über dem Vordach.

Heizung: Wasserstand zu niedrig und Wasserschale vor dem Kessel. Wartung ist überfällig.

Soll ich das Wasser auffüllen ?

Wartung Wasserkessel ist überfällig.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Weil der Strömungs-Wächter Takko immer noch nicht überprüft wurde, wieder keine Tests der Strömungswächter durchgeführt.

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
01.03.2023	11:15	19:35	Bernd Schnädelbach
01.03.2023			

Schnädelbach
Ausdruck der Firma:
Kaufland Filiale 100
Ober-Rodener-Strasse 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 19
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 10
Bernd Schnädelbach Eps-Kaufhausbestätigte Ausführung
Ober-Rodener-Strasse 13, 73172 Neckerau