

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20230308-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests

Wartung der BMAs durch Fa. STL Lingner, ohne Ankündigung.

### OBI:

Wartung Brandschutztüren sein ca. 1,5 Jahren überfällig.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat nicht ausgelöst. Zuleitung zur Glocke ist undicht.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum wieder ruhig. Entweder wurde er zwischenzeitlich repariert oder er ist jetzt ganz kaputt.

### Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

### JYSK (Dänisches Bettenlager):

Altbekannte Leckage sorgt wieder für Wasserlachen im Verkaufsraum, hinten links.

Automatik-Tür Kunden-Eingang defekt. Sperrt Kunden ein.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht. BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

### Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

### DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

Kaufland: Wartung Wasser-Tank überfällig !!!

Wasserhahn im Reinigungsraum defekt.

Erhebliche feuchte Flächen im Sprinkler-Kanal, was auf Undichtigkeiten schließen lässt.

Der Drucker der BMA ist weiter defekt.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

~~Manometer am Tank an der Wasserleitung ist defekt.  
Diese Woche leicht erhöhter Wasserverlust im Tank.~~

Datum:	von:	bis:	Monteur:
08.03.2023	12:05	19:45	Bernd Schnädelbach
08.03.2023			

*13.03.2023*  
*Schnädelbach*  
Bernd Schnädelbach, Firma Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG  
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm  
Kunde bestätigt Ausführung