

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20230315-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Wartung Brandschutztüren sein ca. 1,5 Jahren überfällig.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat nicht ausgelöst. Zuleitung zur Glocke ist undicht.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum wieder ruhig. Entweder wurde er zwischenzeitlich repariert oder er ist jetzt ganz kaputt.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Altbekannt Leckage sorgt wieder für Wasserlachen im Verkaufsraum, hinten links.

Automatik-Tür Kunden-Eingang defekt. Sperrt Kunden ein.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht. BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

Kaufland: Wartung Wasser-Tank überfällig !!!

An der großen Leuchtreklame auf dem Dach am Eingang zur Mall hat sich vergangenen Freitag ein großes Abdeckblech bei mittlerem Sturm gelöst und zu Boden gefallen. Weitere Bleche drohen abzureißen. Gefahr im Verzug für Kunden.

Erhebliche feuchte Flächen im Sprinkler-Kanal, was auf Undichtigkeiten schließen lässt.

Der Drucker der BMA ist weiter defekt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.03.2023	12:00	20:05	Bernd Schnädelbach
15.03.2023			

Schnädelbach 05

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 40 78 10
Telefax 0 60 74 40 78 14 10

Bernd Schnädelbach

Kundebestätigt Ausführung
72 11 00 00 00 00 00