

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20230322-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Wartung Brandschutztüren sein ca. 1,5 Jahren überfällig.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat nicht ausgelöst. Zuleitung zur Glocke ist undicht.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum wieder ruhig. Entweder wurde er zwischenzeitlich repariert oder er ist jetzt ganz kaputt.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Planung von Einzäunung der Freifläche vor dem Eingang, damit die Ausstellungsstücke nicht mehr täglich weggeräumt werden müssen.

Altbekannte Leckage sorgt wieder für Wasserlachen im Verkaufsraum, hinten links.

Automatik-Tür Kunden-Eingang defekt. Sperrt Kunden ein.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht. BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

Kaufland:

Wartung Wasser-Tank überfällig !!!

Grossisten-Kiste vor dem Deichmann/JYSK muss einen neuen Platz finden.

Erhebliche feuchte Flächen im Sprinkler-Kanal, was auf Undichtigkeiten schließen lässt.

Menge / Einheit	Material	
	64705	

Datum:	von:	bis:	Monteur:
22.03.2023	12:05	20:15	Bernd Schnädelbach
22.03.2023			

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co KG
Hötelstraße 35, 74172 Neckargemünd

Schnädelbach *Parawitz*
Bernd Schnädelbach Kunde bestätigt Ausführung