

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA-tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20230502-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests mit Strömungswächter

Übergabe-Termin WISAG ==> GA-tec: Herren Knöbel, Jackelen, Leuschner, Schnädelbach

OBI:

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat nicht ausgelöst.

Deichmann:

Weiter Störungen an der Lüftungs-Anlage.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

KEIN Sprinkler-Test durchgeführt. Das Betreiber-Kennwort wurde laut Bosch am 16.04.2023 von der WISAG Berlin geändert, aus welchem Grund auch immer. Jedoch kaum von Frau Franzisca Hallfahrt, da diese die WISAG schon vor Monaten verlassen hat.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Entwässerungspunkt der Sprinkler-Anlage weiterhin geschlossen und ohne Funktion.

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

Kaufland:

Heizung: Wasserstand zu niedrig und Wasserlache vor dem Kessel. Wartung ist überfällig.

Soll ich das Wasser auffüllen ?

Wartung Wasser-Tank ist überfällig.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Weil der Strömungs-Wächter Takko immer noch nicht überprüft wurde, wieder keine Tests der

Strömungswächter durchgeführt.

Menge / Einheit Material

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

				Anschrif. der Firma
				RÖDERMARK
				Ober-Rodener-Strasse 13-17
				63322 Rödermark
				Telefon 06174 48 72 14 Fax 06174 48 72 15 E-Mail 339714075@110.com

Datum:	von:	bis:	Monteur:
02.05.2023	08:45	18:35	Bernd Schnädelbach
02.05.2023			


Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung