


Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA-tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20230510-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

RWA-Haube Gang 19 über der Sanitär-Abteilung Motor defekt. Führungsstab entkoppelt und Haube geschlossen.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat wieder nicht ausgelöst. Zuleitung zur Glocke ist undicht.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum hört sich wieder ungesund an.

Wohl doch noch nicht repariert.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK (Dänisches Bettenlager):

KEIN Sprinkler-Test durchgeführt. Das Betreiber-Kennwort wurde laut Bosch am 16.04.2023 von der WISAG Berlin geändert, aus welchem Grund auch immer.

Altbekannte Leckage sorgt wieder für Wasserlachen im Verkaufsraum, hinten links.

Automatik-Tür Kunden-Eingang funktioniert. Unbekannt, wer das repariert hat.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht. BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer Rep, offen.

Kaufland:

Tür-Schleier erheblich ruhiger als in den vergangenen Wochen. Reparatur nicht bekannt.

Wartung Wasser-Tank überfällig !!!

Erhebliche feuchte Flächen im Sprinkler-Kanal, was auf Undichtigkeiten schließen lässt.

Wieder erheblicher Verlust im Wasser-Tank, mit Störungsmeldung

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.05.2023	12:05	20:10	Bernd Schnädelbach
10.05.2023			

S. Schnädelbach
Bernd Schnädelbach, Vertrieb EPSILON GMBH, Ausführung
Postfach 35, 74172 Neckarsulm