

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20230510-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐ _____

☐

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

RWA-Haube Gang 19 über der Sanitär-Abteilung Motor defekt. Führungsstab entkoppelt und Haube geschlossen.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat wieder nicht ausgelöst. Zuleitung zur Glocke ist undicht. Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum hört sich wieder ungesund an. Wohl doch noch nicht repariert.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK (Dänisches Bettenlager):

KEIN Sprinkler-Test durchgeführt. Das Betreiber-Kennwort wurde laut Bosch am 16.04.2023 von der WISAG Berlin geändert, aus welchem Grund auch immer.

Altbekannte Leckage sorgt wieder für Wasserlachen im Verkaufsraum, hinten links.

Automatik-Tür Kunden-Eingang funktioniert. Unbekannt, wer das repariert hat.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht. BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer Rep, offen.

Kaufland:

Tür-Schleier erheblich ruhiger als in den vergangenen Wochen. Reparatur nicht bekannt.

Wartung Wasser-Tank überfällig !!!

Erhebliche feuchte Flächen im Sprinkler-Kanal, was auf Undichtigkeiten schließen lässt.

Wieder erheblicher Verlust im Wasser-Tank, mit Störungsmeldung

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.05.2023			Bernd Schnädelbach
10.05.2023			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung