

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA-tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20230517-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

ZBV-Raum auf dem Dach lässt sich nicht mehr öffnen. Schloss defekt.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat wieder nicht ausgelöst. Zuleitung zur Glocke ist undicht.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum hört sich wieder ungesund an.

Wohl doch noch nicht repariert.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK (Dänisches Bettenlager):

KEIN Sprinkler-Test durchgeführt. Das Betreiber-Kennwort wurde vergangene Woche an x+bricks geschickt.

Gestank wegen stehendem Wasser.

Altbekannte Leckage sorgt wieder für Wasserlachen im Verkaufsraum, hinten links.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht. BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer Rep, offen.

Kaufland:

Fehler u.w.a-Geber an DLKW

Tür-Schleier erheblich ruhiger als in den vergangenen Wochen. Reparatur nicht bekannt.

Wartung Wasser-Tank überfällig !!!

Erhebliche feuchte Flächen im Sprinkler-Kanal, was auf Undichtigkeiten schließen lässt.

Wieder erheblicher Verlust im Wasser-Tank, mit Störungsmeldung

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
17.05.2023	12:10	20:40	Bernd Schnädelbach
17.05.2023			

Anschrift der Firma:
Kaufland Rödermark,
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 1 10 18 10
Bernd Schnädelbach

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung