

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA-tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20230531-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests mit Strömungswächter

OBI:

Termin mit Herrn Cindric von Facility-Management.

Heizung hat korrekt in den Sommer-Betrieb umgeschaltet.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat nicht ausgelöst.

Deichmann:

Weiter Störungen an der Lüftungs-Anlage.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Im Sprinkler-Raum stinkt es unerträglich und dringt jetzt schon in Verkaufsbereich vor.

KEIN Sprinkler-Test durchgeführt. Das Betreiber-Kennwort wurde laut Bosch am 16.04.2023 von der WISAG Berlin geändert, aus welchem Grund auch immer.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Entwässerungspunkt der Sprinkler-Anlage weiterhin geschlossen und ohne Funktion.

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

Kaufland:

Heizung hat korrekt in den Sommer-Betrieb umgeschaltet.

Wartung Wasser-Tank ist überfällig,

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Weil der Strömungs-Wächter Takko immer noch nicht überprüft wurde, wieder keine Tests der Strömungswächter durchgeführt.

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge	Einheit	Material	Anschrift der Fikale
			Kaufland Rödermark, Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17, 63322 Rödermark
			Telefon 0 60 74 40 78 10
			Telefax 0 60 74 40 78 14 19

Datum:	von:	bis:	Monteur:
31.05.2023	12:10	20:20	Bernd Schnädelbach
31.05.2023			

Firma Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
Rotkreuzstraße 34-74172 Neuss

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung