

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**GA-tec**  
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20230607-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests

### OBI:

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat wieder nicht ausgelöst. Zuleitung zur Glocke ist undicht.  
Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum hört sich wieder ungesund an.  
Wohl doch noch nicht repariert.

### Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

### JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gelbe Leuchte [Service rufen] leuchtet. Vorher nie vorgekommen.

KEIN Sprinkler-Test durchgeführt. Das Betreiber-Kennwort wurde vergangene Woche an x+bricks geschickt.  
Gestank wegen stehendem Wasser wird immer stärker.

Altbekannte Leckage sorgt wieder für Wasserschäden im Verkaufsraum, hinten links.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht. BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

### Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

### DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer Rep. offen.

### Kaufland:

Fa. GFA hat Sprinkler-Raum nach Sprinkler-Kopf-Tausch fachlich unsauber verlassen.

Tür-Schleier erheblich ruhiger als in den vergangenen Wochen. Reparatur nicht bekannt.

Wartung Wasser-Tank überfällig !!!

Erhebliche feuchte Flächen im Sprinkler-Kanal, was auf Undichtigkeiten schließen lässt.

Wieder erheblicher Verlust im Wasser-Tank, mit Störungsmeldung

Menge	FEINHEIT	Material	

Datum:	von:	bis:	Monteur:
07.06.2023	12:10	20:15	Bernd Schnädelbach
07.06.2023			

*S. Schnädelbach* 04706

Bernd Schnädelbach bestätigt Ausführung  
Rödermarkstrasse 36, 63472 Hochheim