

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**GA-tec**  
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20230614-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests

### OBI:

BOSCH-Clearing-Stelle: nicht bekannter Ansprechpartner Herr Kai Effenberger für OBI eingetragen.  
Wird korrigiert.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat wieder nicht ausgelöst. Zuleitung zur Glocke ist undicht.  
Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum hört sich wieder ungesund an.  
Wohl doch noch nicht repariert.

### Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

### JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gelbe Leuchte [Service rufen] leuchtet. Vorher nie vorgekommen.

Sprinkler-Test mit Revisions-Fax an BOSCH durchgeführt. Das Betreiber-Kennwort wurde heute an GA-tec geschickt.

Altbekannte Leckage sorgt wieder für Wasserlachen im Verkaufsraum, hinten links.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht. BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

### Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

### DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer Rep. offen.

### Kaufland:

KEIN Sprinkler-Test durchgeführt. Das Betreiber-Kennwort wurde heute an GA-tec geschickt.

Tür-Schleier erheblich ruhiger als in den vergangenen Wochen. Reparatur nicht bekannt.

Wartung Wasser-Tank überfällig !!!

Menge Elantern Material Erhebliche feuchte Flächen im Sprinkler-Kanal, was auf Undichtigkeiten schließen lässt.

Datum:	von:	bis:	Monteur:	Anschrift der Filiale:	
14.06.2023	12:05	20:05	Bernd Schnädelbach	14705	Kaufland Rödermark, Ober-Rodener-Strasse 13, 15 und 17 63322 Rödermark Telefon 0 60 74 / 48 76 19 Telefax 0 60 74 / 48 76 14 14
14.06.2023				Bernd Schnädelbach	Kunde bestätigt Ausführung