

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20230614-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

BOSCH-Clearing-Stelle: nicht bekannter Ansprechpartner Herr Kai Effenberger für OBI eingetragen.
Wird korrigiert.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat wieder nicht ausgelöst. Zuleitung zur Glocke ist undicht.
Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum hört sich wieder ungesund an.
Wohl doch noch nicht repariert.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gelbe Leuchte [Service rufen] leuchtet. Vorher nie vorgekommen.

Sprinkler-Test mit Revisions-Fax an BOSCH durchgeführt. Das Betreiber-Kennwort wurde heute an GA-tec geschickt.

Altbekannte Leckage sorgt wieder für Wasserrachen im Verkaufsraum, hinten links.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht. BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer Rep, offen.

Kaufland:

KEIN Sprinkler-Test durchgeführt. Das Betreiber-Kennwort wurde heute an GA-tec geschickt.

Tür-Schleier erheblich ruhiger als in den vergangenen Wochen. Reparatur nicht bekannt.

Wartung Wasser-Tank überfällig !!!

Menge Einheit Material
Erhebliche feuchte Flächen im Sprinkler-Kanal, was auf Undichtigkeiten schließen lässt.

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.06.2023			Bernd Schnädelbach
14.06.2023			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung