

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**GA-tec**  
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20230712-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 

## Art der Arbeiten:

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests

Objekt-Begehungen am 11. & 12.07.2023 mit Herrn Marian Duhra.

### OBI:

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat wieder nicht ausgelöst. Zuleitung zur Glocke ist undicht.  
Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum hört sich wieder ungesund an.  
Wurde seitens OBI zwischenzeitlich abgestellt.

### Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

### JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gelbe Leuchte [Service rufen] leuchtet. Vorher nie vorgekommen.

Altbekannt Leckage sorgt wieder für Wasserlachen im Verkaufsraum, hinten links.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht. BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

### Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

### DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer Rep, offen.

### Kaufland:

Objekt-Begehungen mit Märker Elektrotechnik (WowWorks) wegen Medien-Trennung Parkplatz usw.

Erhebliche feuchte Flächen im Sprinkler-Kanal, was auf Undichtigkeiten schließen lässt.

Wieder erhöhter Verbrauch im Wasser-Tank. Wartung ist überfällig.

Menge / Einheit	Material	

Datum:	von:	bis:	Monteur:
12.07.2023	11:00	20:15	Bernd Schnädelbach
12.07.2023	06:30	13:46	

*S. Schnädelbach*  
Bernd Schnädelbach  
Datum: 12.07.2023 Seite 36 von 74 172 bestätigt Ausführung