

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20230719-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests

Objekt-Begehungen mit Piepenbrock-Sub für Grün-Pflege Fa. Purrucker. WISAG hat gestern die Bäume gewässert.

OBI:

Fenster haben mechanische Schäden an Bau-Teilen, die neu beschafft werden müssen. Da muss m.E. ein Fachbetrieb ran.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat wieder nicht ausgelöst. Zuleitung zur Glocke ist undicht.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum hört sich wieder ungesund an.

Wurde seitens OBI zwischenzeitlich abgestellt.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Magnet von Brandschutztür zum Lager abgerissen. Werde mit HPS klären, ob ich das machen darf.

BMA: Gelbe Leuchte [Service rufen] leuchtet. Vorher nie vorgekommen.

Altbekannte Leckage sorgt wieder für Wasserlachen im Verkaufsraum, hinten links.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht. BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer Rep, offen.

Kaufland:

Erhebliche feuchte Flächen im Sprinkler-Kanal, was auf Undichtigkeiten schließen lässt.

Wieder erhöhter Verbrauch im Wasser-Tank. Wartung ist überfällig.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
19.07.2023			Bernd Schnädelbach
19.07.2023			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung