

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20230809-2

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG	Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35	Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm	Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470	von:	MI 09.08.2023
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15	bis:	MI 09.08.2023
Ort:	63322 Rödermark	Heute	MI 09.08.2023
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland	ab ca.	14:45 Uhr

Notizen:

Mehrere Deckenplatten im Windfang des Eingangs vor der Mall aus ihren Fassungen gedrückt.

- Die Mitarbeiter vermuten durch starken Wind von Außen wenn beide Automatik-Türen offen sind (Kammin-Effekt).

Steiger von OBI gemietet, da abgehängte Decke in 4,15 m Höhe.

Fassungen gerichtet und die noch intakten Platten wieder eingelegt. 2 neue Platten müssen noch angepasst werden, da Sonder-Format und Ausschnitte für Rohre erforderlich.

Datum	Mit- arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtigte Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
09.08.2023	BS				
09.08.2023					
09.08.2023					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20230809-2

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG	Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35	Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm	Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470	von:	MI 09.08.2023
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15	bis:	MI 09.08.2023
Ort:	63322 Rödermark	Heute	MI 09.08.2023
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland	ab ca.	14:45 Uhr

Notizen:

Mehrere Deckenplatten im Windfang des Eingangs vor der Mall aus ihren Fassungen gedrückt.

Die Mitarbeiter vermuten durch starken Wind von Außen wenn beide Automatik-Türen offen sind (Kammin-Effekt).

Steiger von OBI gemietet, da abgehängte Decke in 4,15 m Höhe.

Fassungen gerichtet und die noch intakten Platten wieder eingelegt. 2 neue Platten müssen noch angepasst werden, da Sonder-Format und Ausschnitte für Rohre erforderlich.

Datum	Mit- arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtigte Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
09.08.2023	BS				
09.08.2023					
09.08.2023					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.