

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GAtec
sodexo group



Arbeitschein-Nr. 20230809-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Starke Feuchtigkeit im Wasser-Kanal der Sprinkler-Anlage. Stark muffiger Geruch.

Fenster haben mechanische Schäden an Bau-Teilen, die neu beschafft werden müssen. Ersatzteile lt. Hersteller verfügbar.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat wieder nicht ausgelöst. Zuleitung zur Glocke ist undicht. Klappe an Gruppe 4 klackert mit.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum ist weiterhin defekt. Wurde seitens OBI zwischenzeitlich abgestellt.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Magnet von Brandschutztür zum Lager abgerissen. Darf ich nicht machen. Muss ein zertifizierter Betrieb ran.

BMA: Gelbe Leuchte [Service rufen] leuchtet. Vorher nie vorgekommen.

Altbekannte Leckage sorgt wieder für Wasserlachen im Verkaufsraum, hinten links.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht. BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

Kaufland:

Erneute Begehung mit Fa. TinkerTech Elektronik über WowWorks wegen Medien-Trennung.

Wieder erhöhter Verbrauch im Wasser-Tank. Wartung ist überfällig.	
Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.08.2023	11:05	19:30	Bernd Schnädelbach
09.08.2023			

64705

Antoni...
Kaufland...
Ober-Rodener-Str. 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 69 74 140 78 10
Telefax 0 69 74 140 78 14 19

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung