

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20230816-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Starke Feuchtigkeit im Wasser-Kanal der Sprinkler-Anlage. Stark muffiger Geruch.

Fenster haben mechanische Schäden an Bau-Teilen, die neu beschafft werden müssen. Ersatzteile lt. Hersteller verfügbar.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat wieder nicht ausgelöst. Zuleitung zur Glocke ist undicht. Klappe an Gruppe 4 klackert mit.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum ist weiterhin defekt. Wurde seitens OBI zwischenzeitlich abgestellt.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Aus der Halterung gerissener Bewegungs-Melder muss neu befestigt werden.

Magnet von Brandschutztür zum Lager abgerissen. Darf ich nicht machen. Muss ein zertifizierter Betrieb ran.

BMA: Gelbe Leuchte [Service rufen] leuchtet. Vorher nie vorgekommen.

Altbekannte Leckage sorgt wieder für Wasserlachen im Verkaufsraum, hinten links.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht. BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

Kaufland:

Wiederholter Verbrauch im Wasser-Tank. Wartung ist überfällig.	
Menge / Einheiten	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
16.08.2023	12:15	20:05	Bernd Schnädelbach
16.08.2023			

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
 Rödermark 35, 74172 Nordhausen
 Telefon 0 60 74 / 40 78 10 0
 Telefax 0 60 74 / 40 78 14 10

Bernd Schnädelbach
 Hausmeisterdienst

Anruff: der Fracht...
 Bestätigung Anruf...