

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20230816-1

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

**Art der Arbeiten:**

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests

**OBI:**

Starke Feuchtigkeit im Wasser-Kanal der Sprinkler-Anlage. Stark muffiger Geruch.  
Fenster haben mechanische Schäden an Bau-Teilen, die neu beschafft werden müssen. Ersatzteile lt. Hersteller verfügbar.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat wieder nicht ausgelöst. Zuleitung zur Glocke ist undicht. Klappe an Gruppe 4 klackert mit.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum ist weiterhin defekt. Wurde seitens OBI zwischenzeitlich abgestellt.

**Deichmann:**

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

**JYSK (Dänisches Bettenlager):**

Aus der Halterung gerissener Bewegungs-Melder muss neu befestigt werden.

Magnet von Brandschutztür zum Lager abgerissen. Darf ich nicht machen. Muss ein zertifizierter Betrieb ran.

BMA: Gelbe Leuchte [Service rufen] leuchtet. Vorher nie vorgekommen.

Altbekannte Leckage sorgt wieder für Wasserlachen im Verkaufsraum, hinten links.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht. BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

**Takko:**

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

**DM-Markt:**

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

**Kaufland:**

Wieder erhöhter Verbrauch im Wasser-Tank. Wartung ist überfällig.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
16.08.2023			Bernd Schnädelbach
16.08.2023			

\_\_\_\_\_  
Bernd Schnädelbach

\_\_\_\_\_  
Kunde bestätigt Ausführung