

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA-tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20230913-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
 Deichmann SE Schuhe
 Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
 Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
 OBI GmbH & Co. Deutschland KG
 Takko ModeMarkt GmbH

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Starke Feuchtigkeit im Wasser-Kanal der Sprinkler-Anlage. Stark muffiger Geruch. Eimer unter die Ausläufe gestellt.

Fenster haben mechanische Schäden an Bau-Teilen, die neu beschafft werden müssen. Ersatzteile lt. Hersteller verfügbar.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat wieder nicht ausgelöst. Grklacppe 5 klackert nach, wenn Alarm an Gruppe 6. Gruppe 6 klackert nach, wenn Alarm an Gruppe 7.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum ist weiterhin defekt. Wurde seitens OBI zwischenzeitlich abgestellt.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK:

Aus der Halterung gerissener Bewegungs-Melder muss neu befestigt werden.

Magnet von Brandschutztür zum Lager abgerissen. Darf ich nicht machen. Muss ein zertifizierter Betrieb ran.

BMA: Gelbe Leuchte [Service rufen] leuchtet. Vorher nie vorgekommen.

Altbekannte Leckage sorgt wieder für Wasserlachen im Verkaufsraum, hinten links.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht. BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

Menge	Einheit	Material	
Wieder erhöhter Verbrauch im Wasser-Tank. Wartung ist überfällig.			

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.09.2023	11:18:18:45		Bernd Schnädelbach
13.09.2023			

Anschrif. des Fachs:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Strasse 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 40 78 00
Fax 0 60 74 40 78 01
Firma: Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH bestätigt Ausführung
Rödelstraße 35, 74172 Neckarsulm

64705
Schneidelleit