

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**GA-tec**  
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20231004-1

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

**Art der Arbeiten:**

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests mit Strömungswächter, Rohr-Netze

**OBI:**

Mehrere Undichtigkeiten an Testleitungen insbesondere der Gruppe 4 & 5 nach Eimer-Test.  
Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat nicht ausgelöst.

**Deichmann:**

Weiter Störungen und neue von dieser Woche an der Lüftungs-Anlage.

**JYSK (Dänisches Bettenlager):**

TAV-Gruppe 7: Klappe klackert einige Male nach, bis wieder zugedreht wurde.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

**Takko:**

Entwässerungspunkt der Sprinkler-Anlage weiterhin geschlossen und ohne Funktion.

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

**DM-Markt:**

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

**Kaufland:**

An Gruppe 1 Probleme den Alarm durch Zurückdrehen zu beenden.

Wartung Wasser-Tank ist überfällig.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

**BMA:**

Weil der Strömungs-Wächter Takko immer noch nicht überprüft wurde, wieder keine Tests der Strömungswächter durchgeführt.

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge / Einheit	Anschrift der Firma: Kaufland Rödermark, Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17, 63322 Rödermark Telefon 06144/40 78 10 Telefax 06144/40 78 14 19	

Datum:	von:	bis:	Monteur:
04.10.2023	12:10	20:20	Bernd Schnädelbach
04.10.2023			

**64705**  
*Schnädelbach*  
Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG  
Bernd Schnädelbach Tel. 06144/35 74414  
Beschriftung Ausführung