

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**GA-tec**  
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20231018-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 

## Art der Arbeiten:

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests  
Werbe-Pylon: 2 Leuchtmittel defekt.

OBI:  
Wassertropfen an den Heizungsrohren im Sprinkler-Raum. Wände scheinen trocken. Evtl. Kondenz-Tropfen wegen der hohen Raumfeuchte. Flurseitig alles trocken.

Starke Feuchtigkeit im Wasser-Kanal der Sprinkler-Anlage. Stark muffiger Geruch. Eimer-Test ausgewertet.  
Fenster haben mechanische Schäden an Bau-Teilen, die neu beschafft werden müssen. Ersatzteile lt. Hersteller verfügbar.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat wieder nicht ausgelöst.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum ist weiterhin defekt. Wurde seitens OBI zwischenzeitlich abgestellt.

## Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

## JYSK:

Vor-Ort-Termin mit dem Versicherungs-Sachverständigen.

Aus der Halterung gerissener Bewegungs-Melder muss neu befestigt werden.

Magnet von Brandschutztür zum Lager abgerissen. Darf ich nicht machen. Muss ein zertifizierter Betrieb ran.  
BMA: Gelbe Leuchte [Service rufen] leuchtet. Vorher nie vorgekommen.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht. BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

## Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

## DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

## Kaufland:

Apotheke: WC-Spülung defekt.

Parkplatz-Beleuchtung widersprüchlich geschaltet.

Probleme beim Beenden des Alarms am Entlastungs-Ventil

**64705**

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon: 0 60 74 / 40 78 10  
Telefax: 0 60 74 / 40 78 14 19

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG  
Bebelstraße 35, 74172 Neckarsulm

Wieder erhöhter Verbrauch im Wasser-Tank. Wartung ist überfällig.

Menge / Einheit	Material		Anschrift der Firma: Kaufland Rödermark, Ober-Röderener Straße 13, 15 und 17, 63322 Rödermark Telefon 0 60 74 / 40 78 10 Telesfax 0 60 74 / 40 78 11

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.10.2023	<u>12:05</u>	<u>19:25</u>	Bernd Schnädelbach
18.10.2023		<u>20:25</u>	

**64705**

Anschrift der Firma:  
Kaufland Rödermark,  
Ober-Röderner Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 74 / 40 78 10  
Telex 0 60 74 / 40 78 11 50

Karma Kaufland 1991

Tel/fax 0 60 74 / 40 78 14 18  
Epsilon Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co KG  
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung