

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**GA-tec**  
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20231025-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests

Mehrere BMA-Wartungen an allen Anlagen überfällig !!!

## OBI:

Wassertropfen an den Heizungsrohren im Sprinkler-Raum. Wände scheinen trocken. Evtl. Kondenz-Tropfen wegen der hohen Raumfeuchte. Flurseitig alles trocken.  
Starke Feuchtigkeit im Wasser-Kanal der Sprinkler-Anlage. Stark muffiger Geruch. Eimer-Test ausgewertet. Fenster haben mechanische Schäden an Bau-Teilen, die neu beschafft werden müssen. Ersatzteile lt. Hersteller verfügbar.  
Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat wieder nicht ausgelöst.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum ist weiterhin defekt. Wurde seitens OBI zwischenzeitlich abgestellt.

## Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

## JYSK:

Aus der Halterung gerissener Bewegungs-Melder muss neu befestigt werden.  
Magnet von Brandschutztür zum Lager abgerissen. Darf ich nicht machen. Muss ein zertifizierter Betrieb ran.  
BMA: Gelbe Leuchte [Service rufen] leuchtet. Vorher nie vorgekommen.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht. BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

## Takko:

BMA-Fehler an Steuerung 102/3. Schlägt bei Siemens und beim Kaufland auf.  
Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

## DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

## Kaufland:

Seite 1-2


Parkplatz-Beleuchtung widersprüchlich geschaltet.

Probleme beim Beenden des Alarms am Entlastungs-Ventil.

Wieder erhöhter Verbrauch im Wasser-Tank. Wartung ist überfällig.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
25.10.2023	<u>12:05</u>	<u>20:20</u>	Bernd Schnädelbach
25.10.2023			

 <b>64705</b>	<p>Anschrift der Filiale: Kaufland-Rödermark: Ober-Röderer Straße 13, 15 und 17, 63322 Rödermark Telefon 0 60 74 / 40 78 10 Telefax 0 60 74 / 40 78 14-75</p> <p><i>Schnädelbach</i></p> <p>Kaufmann für Betrieb Epsilon GmbH &amp; Co. KG Postfach 1777, D-634177 Kaiserslautern</p> <p>Bernd Schnädelbach      Kunden bestätigt Ausführung</p>
--	--