

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA-tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20231101-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine,
Sprinkler-Tests mit Strömungswächter,
Rohr-Netze

OBI:

Protokolle mit den Fehl-Alarmen der vergangenen Wochen mit ins Büro genommen.
Mehrere Undichtigkeiten an Testleitungen insbesondere der Gruppe 4 & 5 nach Eimer-Test.
An Gruppe 5 hat das Tropfen der Leitung etwa um 2/3 abgenommen.
Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat nicht ausgelöst.

Deichmann:

Weiter Störungen und neue von dieser Woche an der Lüftungs-Anlage.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

TAV-Gruppe 7: Klappe klackert einige Male nach, bis wieder zugedreht wurde.
BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Entwässerungspunkt der Sprinkler-Anlage weiterhin geschlossen und ohne Funktion.
Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

Kaufland:

Heizung: Wasser aufgefüllt.
An Gruppe 1 Probleme den Alarm durch Zurückdrehen zu beenden.
Wartung Wasser-Tank ist überfällig.
Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA-tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20231101-1

BMA:

Weil der Strömungs-Wächter Takko immer noch nicht überprüft wurde, wieder keine Tests der Strömungswächter durchgeführt.

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
01.11.2023	12:05	20:25	Bernd Schnädelbach
01.11.2023			

Werts Käuferin Vertrieb LPSIEN GmbH & Co. KG
Telefon 0 60 71 / 48 78 18 10
Telefax 0 60 71 / 48 78 18 10
Geschäftsleitung: Bernd Schnädelbächle
Kunde bestätigt Ausführung
