

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GAtec
sodexo group



Arbeitschein-Nr. 20231206-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 5-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐

☒ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine,

Sprinkler-Tests mit Strömungswächter,
Rohr-Netze

Nach Wartung der Sprinkler-Anlagen durch die Fa. Renke sind fast alle Probleme beseitigt,
die drängensten auf jeden Fall, insbesondere bei Kaufland und OBI.

OBI:

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat nicht ausgelöst.

Deichmann:

Weiter Störungen und neue von dieser Woche an der Lüftungs-Anlage.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

TAV-Gruppe 7: Klappe klackert einige Male nach, bis wieder zuge dreht wurde.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

Kaufland:

Wartung Wasser-Tank ist überfällig,

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

Konzessionär Friseur meldet Probleme mit der Lüftung. Luft ist warm genug, aber stickig.

BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
06.12.2023	11:15	19:45	Bernd Schnädelbach
06.12.2023			

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark,
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Tel.: 06 74 74 74 74
Fax: 06 74 74 74 74
Kunde bestätigt Ausführung
Bernd Schnädelbach
Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Neckarsulm