

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GAtec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20231220-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 5-17
63322 Rödermark

☒ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐ _____

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine,
Sprinkler-Tests

OBI:

Fenster haben mechanische Schäden an Bau-Teilen, die neu beschafft werden müssen. Ersatzteile lt. Hersteller verfügbar.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 weiter defekt.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 5 verliert nach ca. 15-30 Sekunden erheblich an Lautstärke.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum ist weiterhin defekt. Wurde seitens OBI zwischenzeitlich abgestellt.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK:

Not-reparierter Wasserablauf auf dem Dach sammelt höhere Wassermengen. Aktuell erhöhte Gefahr, da es fast täglich regnet.

Ausgangstür defekt. Herr Schuran ist informiert.

Aus der Halterung gerissener Bewegungs-Melder muss neu befestigt werden.

Magnet von Brandschutztür zum Lager abgerissen. Darf ich nicht machen. Securitas hatte keinen Auftrag, dies während der Wartung zu beheben.

BMA: Gelbe Leuchte [Service rufen] leuchtet weiter, auch nach Wartung, weil Kennwörter fehlen.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

BMA-Fehler an Steuerung 102/3. Schlägt bei Siemens und beim Kaufland auf.

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GAtec
sodexo group



Arbeitschein-Nr. 20231220-1

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

Kaufland:

Verbrauch im Wasser-Tank jetzt wieder seit Jahren normal. Wartung ist weiter überfällig.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.12.2023	12:05	20:06	Bernd Schnädelbach
20.12.2023			

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach

[Signature]

Kunde bestätigt Ausführung