

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA-tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20240111-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 5-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine,
Sprinkler-Tests

Rundgang durch das gesamte EKZ mit Herren Leuschner teilweise und vollzeit Herrn Andy Emanuell zwecks Sicht-Kontrolle von technischen Einrichtungen nach einer Liste des Eigentümers. Aufwand ca. 7 Stunden.

OBI:

Fenster wurden repariert, aber durch wen und von wem im Auftrag ist unbekannt.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 weiter defekt. Alarm-Glocke der Gruppe 5 verliert nach ca. 15 Sek. erheblich an Lautstärke.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum ist weiterhin defekt. Wurde seitens OBI zwischenzeitlich abgestellt.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK:

Not-reparierter Wasserablauf auf dem Dach sammelt höhere Wassermengen. Aktuell erhöhte Gefahr, da es fast täglich regnet.

Aus der Halterung gerissener Bewegungs-Melder muss neu befestigt werden.

Magnet von Brandschutztür zum Lager abgerissen. Kann, aber darf ich nicht machen.

BMA: Gelbe Leuchte [Service rufen] leuchtet. Vorher nie vorgekommen.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

BMA-Fehler an Steuerung 102/3. Schlägt bei Siemens und beim Kaufland auf.

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA[▲]tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20240111-1

DM-Markt:

Leuchtmittel von 9 Außen-Leuchten defekt. Philips MasterColour CDM-TD 150W / 942. Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

Kaufland:

Verbrauch im Wasser-Tank jetzt wieder seit Jahren normal. Wartung und DEKRA ist weiter überfällig.

Datum:	von:	bis:	Monteur:
11.01.2024	09:30	19:40	Bernd Schnädelbach
11.01.2024			

04705

Schnädelbach
Schwarzwald
Poststraße 35

**Anschrift der Firma:
Kaufland Rödermark:
Ober-Rodenauer Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10**

delect Telefax 0 60 74 740 78 14 19
Land Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Wolfsstraße 35, 74172 Neckarsulm
nadelbach! Kundie bestätigt Ausführung