

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**GA-tec**  
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20240118-1

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 5-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 

**Art der Arbeiten:**

Wochen-Routine,  
Sprinkler-Tests

**OBI:**

Fenster wurden repariert, aber durch wen und von wem im Auftrag ist unbekannt.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 weiter defekt. Alarm-Glocke der Gruppe 5 verliert nach ca. 15 Sek. erheblich an Lautstärke.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum ist weiterhin defekt. Wurde seitens OBI zwischenzeitlich abgestellt.

**Deichmann:**

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

**JYSK:**

Not-reparierter Wasserablauf auf dem Dach sammelt höhere Wassermengen. Aktuell erhöhte Gefahr, da es fast täglich regnet.

Aus der Halterung gerissener Bewegungs-Melder muss neu befestigt werden.

Magnet von Brandschutztür zum Lager abgerissen. Kann, aber darf ich nicht machen.

BMA: Gelbe Leuchte [Service rufen] leuchtet. Vorher nie vorgekommen.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

**Takko:**

BMA-Fehler an Steuerung 102/3. Schlägt bei Siemens und beim Kaufland auf.

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

**DM-Markt:**

*BS*  
Seite 1 von 2

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20240118-1

Leuchtmittel von 9 Außen-Leuchten defekt. Philips MasterColour CDM-TD 150W / 942.

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

Kaufland:

Durch interne Arbeiten eines Elektrikers ist zu Tage getreten, dass es auch im Kaufland oben in den Sozial-Räumen jetzt genauso stinkt, wie im Takko-Markt.

Verbrauch im Wasser-Tank jetzt wieder seit Jahren normal. Wartung und DEKRA ist weiter überfällig.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.01.2024	12:10	20:40	Bernd Schnädelbach
18.01.2024			

 <b>Schneidelbad</b> Bernd Rötel Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm	<b>Anschrift der Filiale:</b> <b>Kaufland Rödermark:</b> Ober-Röderner Straße 13, 15 und 17 63322 Rödermark <b>Telefon:</b> 0 60 74 / 40 78-10 <b>Telefax:</b> 0 60 74 / 40 78-14-42
--	---