

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20240207-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 5-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- \_\_\_\_\_

## Art der Arbeiten:

Wochen-Routine,  
Sprinkler-Tests

Fa. Renke hat die Siegel zur Wartung von den Wandhydranten vom Dezember 2023 vergessen nachzusetzen.

## OBI:

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 weiter defekt. Alarm-Glocke der Gruppe 5 verliert nach ca. 15 Sek. erheblich an Lautstärke.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum ist weiterhin defekt. Wurde seitens OBI zwischenzeitlich abgestellt.

## Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

## JYSK:

Not-reparierter Wasserablauf auf dem Dach sammelt weiterhin höhere Wassermengen.  
Heute größere Gefahr, da es stark regnet.

Aus der Halterung gerissener Bewegungs-Melder muss neu befestigt werden.

Magnet von Brandschutztür zum Lager abgerissen. Kann, aber darf ich nicht machen.

BMA: Gelbe Leuchte [Service rufen] leuchtet. Vorher nie vorgekommen.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

## Takko:

BMA-Fehler an Steuerung 102/3. Schlägt bei Siemens und beim Kaufland auf.

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

38

## **Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst**

**GA-tec**  
*sodexo* group



Arbeitsschein-Nr. 20240207-1

## DM-Markt:

Leuchtmittel von 9 Außen-Leuchten defekt. Philips MasterColour CDM-TD 150W / 942. Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

## Kaufland:

Lüftungsanlagen von den Konzessionären Bäcker und Metzger mahnen Wartung der Filter an.

Verbrauch im Wasser-Tank jetzt wieder seit Jahren normal. Wartung und DEKRA ist weiter überfällig.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
07.02.2024	12:06	20:25	Bernd Schnädelbach
07.02.2024			

34705

Scheindelhardt  
Bernd Scheindelhardt  
Bernd Scheindelhardt

### Spezifik der Erkrankung

Kauffend Reformer.

ANSWER

83322 Eindecker

Telefon 0 50 73 140

Telefax 0 347 80

E. & H. GÖTTSCHE & CO. KG

Neckarsulm

Kunde bestätigt Ausfü