

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA-tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20240222-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 5-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

Deichmann SE Schuhe

Art der Arbeiten:

Not-Einsatz: Stromausfall im gesamten Markt.


Unter telefonischer Anleitung eines Technikers der Fa. Elektro Piller GmbH folgende Maßnahmen in der Unterverteilung durchgeführt:


- a) Überbrückungsschaltung S3 und S4 für die Markt-Beleuchtung eingeschaltet.
- b) Alle Sicherungen überprüft und abgefallene wieder eingeschaltet.
- c) Da die SPS sich aufgehängt hatte, den Schalter F18.3 mit einer Pause von gut 30 Sek. aus- und angeschaltet.
- d) Schalter S3 und S4 wieder ausgeschaltet.

An- / Ab-fahrt.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
22.02.2024	08:40	11:35	Bernd Schnädelbach
22.02.2024			


Bernd Schnädelbach


Kunde bestätigt Ausführung