

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20240222-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 5-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

Deichmann SE Schuhe

Art der Arbeiten:

Not-Einsatz: Stromausfall im gesamten Markt.

Unter telefonischer Anleitung eines Technikers der Fa. Elektro Piller GmbH folgende Maßnahmen in der Unterverteilung durchgeführt:

- Überbrückungsschaltung S3 und S4 für die Markt-Beleuchtung eingeschaltet.
- Alle Sicherungen überprüft und abgefallene wieder eingeschaltet.
- Da die SPS sich aufgehängt hatte, den Schalter F18.3 mit einer Pause von gut 30 Sek. aus- und an-geschaltet.
- Schalter S3 und S4 wieder ausgeschaltet.

An- / Ab-fahrt.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
22.02.2024			Bernd Schnädelbach
22.02.2024			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung