

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20240227-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	DI 27.02.2024
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	DI 27.02.2024
Ort:	63322 Rödermark		Heute	DI 27.02.2024
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	19:35 Uhr

Notizen:

Not-Einsatz:

Rauchmelder im Anlagen-Raum Fluchtwegsbeleuchtung Deichmann/Takko hat die Feuerwehr

- alarmiert und Wasser tropft von der Decke, welches aufstaut und die Anlage bedroht.

Notwendige Maßnahmen mit der Marktleitung und der Feuerwehr abgestimmt.

Sanitär-Installateur

zur Hilfe gerufen.

Vor Ort gefahren, temporär die BMA in Revision versetzt, Linie 24 des Rauchmelders de-aktiviert

und BMA wieder aktiviert.

- Leckage zusammen mit Sanitär-Installateur erfolgreich geortet.

Wasser im Raum mit Nass-Sauger abgesaugt. Anlage und Batterien mit Plastik-Folie abgedeckt.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit	vertretungsberechtige	Kunde bzw.
		Beginn	Unterschrift	Auftraggeber
27.02.2024	BS			
27.02.2024				
27.02.2024				

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73

Arbeitsschein-Nr. 20240227-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	DI 27.02.2024
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	DI 27.02.2024
Ort:	63322 Rödermark		Heute	DI 27.02.2024
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	19:35 Uhr

Notizen:

Not-Einsatz:

Rauchmelder im Anlagen-Raum Fluchtwegsbeleuchtung Deichmann/Takko hat die Feuerwehr

alarmiert und Wasser tropft von der Decke, welches aufstaut und die Anlage bedroht.

Notwendige Maßnahmen mit der Marktleitung und der Feuerwehr abgestimmt.

Sanitär-Installateur

zur Hilfe gerufen.

Vor Ort gefahren, temporär die BMA in Revision versetzt, Linie 24 des Rauchmelders de-aktiviert

und BMA wieder aktiviert.

Leckage zusammen mit Sanitär-Installateur erfolgreich geortet.

Wasser im Raum mit Nass-Sauger abgesaugt. Anlage und Batterien mit Plastik-Folie abgedeckt.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit	vertretungsberechtige	Kunde bzw.
27.02.2024	BS			
27.02.2024				
27.02.2024				

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

