

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20240310-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	SO 10.03.2024
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	SO 10.03.2024
Ort:	63322 Rödermark		Heute	<b>SO 10.03.2024</b>
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	07:15 Uhr

Notizen:

Austausch von Schaltern im Travo-Raum durch den Strom-Netz-Betreiber e-netz-süd-hessen.

Abschaltung der Mittelspannungs-Stromversorgung für den gesamten Markt durch den Netzbetreiber.

Bei den Sicherheitsdiensten Bosch und Siemens die BMA in Revision setzen lassen und

die Melder der Anlage selbst über den Abschalt-Moment hinweg deaktiviert.

Nach erfolgreichem Anlaufen des Notstrom-Diesels die Melder der BMA wieder aktiviert.

Bereitschaft bis zum Ende der Arbeiten durch die Techniker des Netz-Betreibers.

Abschaltung des Notstrom-Diesels überwacht und die BMA bei den Sicherheitsdiensten wieder aus der Revision nehmen lassen.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
10.03.2024	BS				
10.03.2024					
10.03.2024					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.  
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73

Arbeitsschein-Nr. 20240310-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	SO 10.03.2024
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	SO 10.03.2024
Ort:	63322 Rödermark		Heute	<b>SO 10.03.2024</b>
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	07:15 Uhr

Notizen:

Austausch von Schaltern im Travo-Raum durch den Strom-Netz-Betreiber e-netz-süd-hessen.

Abschaltung der Mittelspannungs-Stromversorgung für den gesamten Markt durch den Netzbetreiber.

Bei den Sicherheitsdiensten Bosch und Siemens die BMA in Revision setzen lassen und

die Melder der Anlage selbst über den Abschalt-Moment hinweg deaktiviert.

Nach erfolgreichem Anlaufen des Notstrom-Diesels die Melder der BMA wieder aktiviert.

Bereitschaft bis zum Ende der Arbeiten durch die Techniker des Netz-Betreibers.

Abschaltung des Notstrom-Diesels überwacht und die BMA bei den Sicherheitsdiensten wieder aus der Revision nehmen lassen.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
10.03.2024	BS				
10.03.2024					
10.03.2024					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.  
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

