

**Tätigkeitsnachweis
Hausmeisterdienst**



Arbeitsschein-Nr. 20240510-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 5-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
☐ _____

Art der Arbeiten:

Not-Einsatz:

Ablauf unterhalb der Kellertreppe zum Sprinkler-Raum

auf Grund von Stark-Regen verstopft.

Wasser stand ca. 15 cm hoch.

Ablauf gereinigt.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.05.2024			Bernd Schnädelbach
10.05.2024			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung