

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA[▲]tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20240626-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 5-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine,
Sprinkler-Tests mit Strömungswächter,
Rohr-Netze, Lagerhöhen

Wartung der BMAs durch Fa. Securitas.

OBI:

Störungsmeldung: MOAKT 1/28 an BMA. Läßt sich nicht zurücksetzen. Konnte durch die Wartung nicht aus der Welt geschafft werden. Weitere Störungen hinzugekommen.

Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 immer noch defekt.

Alarm-Glocke der Gruppe 5 wird nach ca. 15 Sek. leiser.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum ist weiterhin defekt. Wurde seitens OBI zwischenzeitlich abgestellt.

Deichmann:

Weiter Störungen an der Lüftungs-Anlage.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

Kaufland:

Defekte Brandschutz-Tür im Waren-Eingang wurde verkeilt.

Obere Ventil am Schau-Rohr des Wassertanks dreht sich plötzlich sehr schwergängig.

Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA-tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20240626-1

Wartung Wasser-Tank ist überfällig.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
26.06.2024	07:30	15:55	Bernd Schnädelbach
26.06.2024			